

PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN LAAGSPANNING HUISHOUDELIJK

Verslagnummer : 542266217

Eigenaar: Van Hoof Jef

Opdrachtgever: Electro Corbeels NV
1084 Leuvensebaan 78
3220 Holsbeek

Datum onderzoek : 09 juli 2014

Datum van verslag : 09 juli 2014

De inspectie vervalt op 23 juli 2039

Installatie ID: 529427036

Installatie Ref.:

Volgnummer intern:

Plaats van het onderzoek:

Naamsevest 34

3000 Leuven

I. Algemene beschrijving en kenmerken :

Omschrijving Installatie	LS huishoudelijke installatie	Type aardelektrode	Pennen
Voedingskabelsectie	4x10 mm ²	Aansluiting	40 A
Spanning	3x230 V	Differentieel type	40A 0.3A 4P
Aantal borden	1	Ra	24 Ohm
Aantal kringen	10	Ri Tot	5.6 Mohm
Elektrische installatie	271	Arei artikel	86

II. Uitgevoerde controles :

Controlebezoek: AREI art. 271

Controlebezoek van een elektrische huishoudelijke laagspanningsinrichting.

Keuring volgens instructie IN 7, gebruikmakend van checklist DS63.

III. Opmerkingen :

IV. Metingen :

V. Besluit :

- A. De installatie is conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden volgens AREI art. 271, uiterlijk op de vervaldatum van dit proces-verbaal (Vervaldatum van dit PV is 25 jaar na keuringsdatum), alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.


VI. Mededelingen :

- De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij.
- Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw.
- Raadgevingen voor de eigenaar/beheerder/huurder:
 - Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaart te worden in het dossier van de elektrische installatie.
 - In het dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie vermeld te worden.
 - Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Federale Overheid afdeling Energie onmiddellijk ingelicht te worden.
 - Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het onderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hooftoezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

DE AGENT ONDERZOEKER

Van Horebeek Gert

DE DIRECTEUR



ir. Traest Bruno